

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verbindungsdose
Connecting box

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 292300-1410-0040 / 170511
File ref.:

Ausweis-Nr. 40028177 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2009-08-25
(letzte Änderung/updated 2012-12-10)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*

292300-1410-0040 / 170511 / FG33 / JK

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2012-12-10

2009-08-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028177
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028177.

Verbindungsdose
Connecting box

Typ(en) / *Type(s)*:

i16-L

i16-2,5²

i16 AH-L

Bemessungsisolationsspannung 400 V
Rated insulation voltage

Bemessungsanschlußvermögen 2,5 mm²
Rated connecting capacity

Schutzart IP 55
Degree of protection IP 54 (Typ i16 AH-L)

Anbringungsart Aufputz-Verlegung
Attachment type *surface mounting*

Ausführung mit Einführungen für Mantelleitungen 8,2...12,5 mmØ
Construction *with inlets for cable 8,2...12,5 mmØ*

Werkstoff des Gehäuses PP - grau
Material of case *PP - grey*

Werkstoff der Abdeckung PP - grau
Material of the cover *PP - grey*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*

292300-1410-0040 / 170511 / FG33 / JK

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2012-12-10

2009-08-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028177
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028177.

Anmerkung

Typ i16 AH-L - Leerdose
Typ i16-L - Leerdose
Typ i16-2,5² - mit Schraubklemmen 2,5mm²
Schraubklemme Typ 686 zertifiziert mit Ausweis 40019347

Remark

Type i16 AH-L - empty box
Type i16-L - empty box
Type i16-2,5² - with screw-type terminals 2,5mm²
screw-type terminals type 686 certified wit Marks Approval
No. 40019347

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33